

2008 年 7 月吉日

弊社電磁式電気錠をご愛用の皆様へ

平素は、弊社各種電磁式電気錠をご愛用して頂き、誠にありがとうございます。


弊社、電磁式電気錠で**バリスタが付属部品として同梱されている品番**（LC-4500FS・LC-4700FS・LC-EM275DSS・LC-MEM2480 等）につきましては必ず下図例 1 のように電源入力 of +・- の部分へ**バリスタを施してください**。

電磁式電気錠の特性上解錠動作における電源を切断した際、瞬間的に相位電圧が発生することがございます。製品に同梱されております**バリスタ部品は、本来外部からの高電圧から本製品機能を損なわない為接続致しますが、上記相位電圧の影響を防ぐ役割も**ございます。

施工上ご面倒と存じますが、**機能保持及び他装置への影響を含め必ず接続して頂きます様お願い申し上げます**。また弊社無償修理においては上記バリスタを接続されておられませんと保証対象外とさせて頂いております。

つきましては大変ご迷惑をお掛け致しますが、現在稼働中の**バリスタの点検**と今後のご案内に関しましては必ず**バリスタを施してあるかをご確認**くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

例 1



- 220 ———— 小さい方は DC12V 時使用 220K
- 390 ———— 大きい方は DC24V 時使用 390K